

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития; не доступен для инвалидов с нарушениями зрения и для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

#### **4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов; установка тактильной таблички с названием объекта; нанесение разметки автостоянки для инвалидов;
2	Вход (входы) в здание	установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов; установка / переоборудование перил; увеличение разворотной площадки перед дверью; установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; расширение дверных проемов;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных табличек; увеличение ширины дверных проемов; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка кнопки вызова; установка опорных поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); установка опорных поручней в санитарно-гигиеническом помещении;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт асфальтового покрытия; нанесение разметки автостоянки для инвалидов;